ATTESTATION
DE CONFORMITÉ

ANCRAGE JOINT DEBOUT



L'Echelle Européenne atteste que, à la suite des essais de résistance statique réalisés et consignés dans le rapport ETU-R-2024-010, l'ancrage JOINT DEBOUT de type A de la gamme CONEKT référencé A0014118 monté dans les règles de l'art sur couverture à joint debout zinc ≥ 1mm à l'aide de 2 boulons M12 serré à 35Nm, répond aux exigences de charge de 12kN conformément à la norme EN 795 de juillet 2012 pour 1 utilisateur.

EN 795 : 2012	*Équipement de protection individuelle contre les chutes — Dispositifs d'ancrage*

Fait à Saint Jean de Védas, le
16/05/2025

Hamid BEN MIMOUN
Technicien LDV

Quentin FOURCOUAL
Ingénieur d'affaires

Eric SPRENGER
Responsable BE

L'Echelle Européenne SAS au capital de 1 038 112.25 euros
RCS Montpellier 378 658 827 00035 - APE 8229Z - N° TVA : FR84378658827
Parc DASSAULT - 447, Rue Henri FARMAN - 34430 ST JEAN DE VEDAS – France
Tél : 0033 (0)4 67 27 36 55 - Fax : 0033 (0)4 67 07 50 05
www.echelle-europeenne.com - email : info@echelle-europeenne.com